

эвакуацией людей при пожарах третьего типа; на оборудование запорного устройства на обводной линии прибора учёта холодной воды электроприводом с пуском от кнопки, установленной у пожарных кранов; на замену неметаллических трубопроводов внутреннего противопожарного водопровода на металлические. (Копия прилагается)

3. На выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности в образовательной организации, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» администрацией дошкольного учреждения

- составлен Акт обследования и категорирования от 24 июля 2023г. Паспорт объекта с приложениями направлен для согласования в ФСБ ДНР. Копии выше указанных документов будут предоставлены Вам при получении оригиналов.

- разработана схема эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. (Копия прилагается).

- приказом по МБДОУ № 13 г. Снежное назначено ответственное лицо – заместитель заведующего хозяйством Дацова О.Н.

- за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии. (Приказ № 147 - ОД от 31.08.2023г. «О назначении ответственного за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии»). (Копия прилагается).

4. В соответствие положений ч.3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2023 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд» приказом по МБДОУ № 13 г. Снежное назначены ответственные лица за проведение экспертизы результатов закупок товаров, работ, услуг, а также продуктов питания. (Приказ № 148 - ОД от 31.08.2023г. «О назначении ответственного экспертизы результатов закупок товаров, работ, услуг, а также продуктов питания»). (Копия прилагается).

5. За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей заместитель заведующего хозяйством привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания. (Копия приказа прилагается).

Сообщаю, что проведено оперативное совещание при заведующем с участием лиц, обеспечивающих, надлежащее функционирование учреждения.

По итогам решено:

1. Представление прокуратуры принять к сведению, не допускать подобных нарушений.

2. Администрации обеспечивать контроль за деятельностью подчинённых.

И.О. Заведующего МБДОУ № 13 г. Снежное \_\_\_\_\_ Г.А. Вертела



### **Приложения:**

1. Копия заявки на включение в бюджетный запрос от 20.09.2023г. на 2 листах в 1 экз.
2. Копия заявки на включение в бюджетный запрос от 09.08.2023г. на 1 листе в 1 экз.
3. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности в образовательной организации на 15 листах в 1 экз.
4. Копия программы вводного противопожарного инструктажа на 9 листах в 1 экз.
5. Копия программы первичного и повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте на 8 листах в 1 экз.
6. Копия журнала учёта противопожарных инструктажей на 2 листах в 1 экз.
7. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты на 3 листах в 1 экз.
8. Копии схем эвакуации при угрозе совершения террористического акта на 2 листах в 1 экз.
9. Копия Приказа № 147- ОД от 31.08.2023г. «О назначении ответственного за организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, Министерства внутренних дел и войск Национальной гвардии» на 2 листах в 1 экз.
10. Копия Приказа № 148 -ОД от 31.08.2023г. «О назначении ответственного экспертизы результатов закупок товаров, работ, услуг, а также продуктов питания» на 1 листе в 1 экз.
11. Копия Приказа о вынесении дисциплинарного взыскания на 1 листе в 1 экз.
12. Направлено ходатайство на отдел образования администрации г.Снежное о включении в бюджетный запрос от 21.09.2023г. на одном листе в 1 экз.
13. Направлено ходатайство на отдел образования администрации г.Снежное о включении в бюджетный запрос средств на устранение дефектов покрытия подходов и пешеходных дорожек от 20.09.2023г. на одном листе в 1 экз.



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ г.СНЕЖНОЕ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СНЕЖНОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА  
«ЯСЛИ-САД № 13 «ЛУЧИК» ГОРОДА СНЕЖНОЕ»  
86510, г.Снежное, ул.Советская, д.91 e-mail: [luchik4545@mail.ru](mailto:luchik4545@mail.ru)

От 21.09.2023г. № 17

И.о. прокурора города г. Снежное  
В.А.Берестовой

Уважаемая Виктория Александровна!

На Ваше представление от 21.08.2023. № 76 – 2104 исх.23 сообщаем следующие:

19.09.2023г. представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры города Снежное. Приняты исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

1. С целью устранения нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического нарушения:

- приобретен и будет установлен в помещении медицинского кабинета электроводонагреватель для обеспечения медицинского блока и изолятора системой горячего водоснабжения (п.3.ч.4. Закона № 273 -ФЗ, абз.1.ч.1.ст.11. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» положений СП 2.4.3648-20»);
- направлено ходатайство о включении в бюджетный запрос средств на устранение дефектов покрытия подходов и пешеходных дорожек, а также на проведение дератизационных, дезинсекционных работ и акарицидной обработки. (Копия прилагается).

2. С целью устранения нарушений в сфере пожарной безопасности администрацией дошкольного учреждения

- разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности, журнал учета противопожарных инструктажей, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности;
- направлено ходатайства о включении в бюджетный запрос средств на приобретение огнетушителей порошковых – 14 шт. и 2 шт. - углекислотных для замены огнетушителей, отправленных на перезарядку, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; на установку системы пожарной сигнализации безадресного типа; на установку системы оповещения и управления