



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Донецкой Народной Республики

Прокуратура
города Снежное

ул. Милицейская, 9, г. Снежное,
Донецкая Народная Республика, 286500

18092024 № 442 адм/3161

И.о. заведующего ГКДОУ «Детский
Сад № 13 «Лучик»
г.о. Снежное»

Вертела Г.А.

ул. Советская, д. 91
г.о. Снежное,
Донецкая Народная Республика

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города Снежное по поручению прокуратуры Донецкой Народной Республики проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных актов федерального законодательства в сфере образования в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский Сад № 13 «Лучик» общеразвивающего вида городского округа Снежное» Донецкой Народной Республики (далее – дошкольное учреждение).

В силу положений ч. 6 ст.28, п. 3 ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, а также безопасные условия пребывания воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, стандартами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Проверкой организации и обеспечения соблюдения безопасных условий обучения, а также присмотра и ухода за воспитанниками, установлено, что в дошкольном учреждении имеют место нарушения требований к санитарному содержанию, а также оборудованию и оснащению помещений, установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20).

Так, комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье, фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, рыба замороженная), что является нарушением требований п. 2.4.6.1 абз. 1, п. 2.4.6.2 абз. 1 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел VI, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21. На участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.2.4.6.2 абз. 12 СП 2.4.3648-20. В ежедневном меню не указывается калорийность порции, что является нарушением п.8.1.7 абзац 2 раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Уборочный инвентарь для уборки производственных помещений не имеет соответствующей маркировки, что является нарушением п.2.19 СП 2.4.3648-20.

Также, помещение, в котором осуществляется хранение пищевых продуктов, оборудовано приборами для измерения температуры и относительной влажности воздуха, однако ежедневная регистрация температуры и влажности воздуха в складском помещении не проводится, что является нарушением п.3.8, п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4.6.2 абз.6 СП 2.4.3648-20. Допускается совместное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20. Для работников пищеблока не оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что является нарушением п. 3.7, абз.1, п.3.4 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20. Отбор суточных проб производится не в полном объеме, объем отобранной порции составляет менее 100 гр., что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов отсутствуют, что является нарушением п.2.11.1 абз.2 СП 2.4.3648-20.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), лица, допущенные к работе на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам (руководитель), что является нарушением п. 3 ППР в РФ. Не организовано проведение эксплуатации металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет), что является нарушением пп. б п. 17 ППР в РФ. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, что является нарушением п. 30 ППР в РФ. Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123, ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123, п. 1 табл. А.1 прил. А свода правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и

правила проектирования.

Проверочными мероприятиями установлено, что здание дошкольного учреждения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, что является нарушением ст. ст. 4, 6 ФЗ № 123, ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123, п. 1 таблицы 2 раздела 7 «СП 3.13130.2009. Свода правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), что является нарушением п. 14 ППР РФ. При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены поручни (спуск в подвал), что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.3.5 «СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Также, запорное устройство на обводной линии прибора учета холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, которые должны быть установлены у пожарных кранов, что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123, п. 12.11 СП 30.13330.2020 Свода правил «Внутренний водопровод и канализация зданий». Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15, что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123, п. 5.2.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, что является нарушением пп. Д п. 16 ППР РФ. Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор возле мед.кабинета и прачечной), при установленных дверях электрощитовой, открывающихся из помещений в коридор (с одной стороны), с учетом уменьшения ширины коридора на половину ширины дверного полотна, составляет менее 1,2 м, а именно 0,97 м, что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной перегородке между помещением электрощитовой (размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, возле прачечной) и остальными помещениями (коридор и прачечная) не соответствует типу противопожарной перегородки (элемент заполнения проема в противопожарной преграде должен быть 2-го типа, не менее EI 30), 2 шт., что является нарушением ст. 4 ФЗ № 123.

Выявленные в дошкольном учреждении нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований законодательства в сфере противопожарной безопасности, не обеспечивает надлежащие безопасные условия для организации процесса обучения, присмотра и ухода за воспитанниками, что влечет нарушение прав несовершеннолетних.

Указанные нарушения федерального законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье воспитанников я во время пребывания в дошкольном учреждении.

Таким образом, в ходе проверки в дошкольном учреждении выявлены нарушения федерального законодательства при организации учебного процесса, присмотра и ухода за несовершеннолетними и стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами дошкольного учреждения, а причинами и условиями, им способствовавшими - отсутствие должного контроля со стороны руководителя учреждения образования за деятельностью подчиненных.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» уведомить прокуратуру города Снежное о времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения норм федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, сообщить в прокуратуру города Снежное в письменной форме в течение месяца со дня его внесения с приложением копий соответствующих документов.

И.о. заместителя прокурора города Снежное

Ю.В. Сердюкова

